

当院の免震装置について

先般の報道のとおり、免震装置の検査データを改ざんしていた問題で、当院の免震装置について調査したところ、該当メーカーの製品が使用されており、16 基中 13 基が不適合の装置であることを確認しております。

国土交通省の発表によると、特に基準値から離れたダンパーを使用した建物を抽出し検証したところ、「震度 7 程度の地震がおきても倒壊するおそれはない」ことを確認しております。

当院でも関係各社と協力し、安全性の確認を至急行ってまいります。

ご来院の皆様には大変心配をお掛けしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

平成30年10月17日
病 院 長