

- 1 電源供給元
医療動力盤 3（地下 1 階電気室）
- 2 電源供給先
SPECT 電源盤（地下 1 階 SPECT 検査室内）
- 3 ケーブル長
約 113m（※免振層経由）
- 4 電源種別等
3 相 4 線式 420V 50Hz
- 5 医療動力盤 3 遮断器
ELCB100AF/75AT（既設 SPECT で使用）
ELCB250AF/225AT（予備回路）
- 6 幹線ケーブル
EM-CEQ60sq×1 条
- 7 接地・接地線
専用接地 EA 22sq
- 8 放射線管理区域の貫通処理
薄鋼電線管 C63×1（2.0 mm Pb 相当）
- 9 SPECT 電源盤主回路遮断器
ELCB100AF/75AT
- 1 0 SPECT 電源盤内主回路電線
IV14sq
- 1 1 エアコン冷房能力
5.6kW×2 台（SPECT 室設置の室内機冷房能力）